



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

čísł. místn.	název místnosti
2.1	chodba
2.2	sklad
2.3	kancelář
2.4	archiv
2.5	sklad

POUŽITÉ SYMBOLY

- instalační krabice do dutých příček
- rozvaděč nn
- dvojnásobná zásuvka s ochranou proti přepětí třída D
- dvojnásobná zásuvka 230V
- uložení kabelu pod omítku pro chráněné zásuvky
- rozvod zásuvek bez ochrany proti přepětí

POZNÁMKY:

rozvod pod omítkou a v příčkách SDK kabelem CYKY-J3x2,5
zásuvky s ochranou barva červená
zásuvky bez ochrany proti přepětí barva bílá
svorkovnice PE v rozvaděči RN1 a rozvaděči RP2 budou propojeny vodičem CY1x6

soustava:3N,PE stř.50Hz,400/230V-TN-S
ochrana proti nebez.dotyku:dle ČSN 33 2000-4-41 ed2
samočinné odpojení od zdroje

RYBÁŘ stavební s.r.o. projektční atelier, stavby na klíč nám. Míru 50, 276 01 Melník, tel. 315 622913 info@rybar-melnik.cz, www.rybar-melnik.cz		Zodp. projektant:	Ing. Jaroslav Rybář
		Projektant:	Ing. Jiří Novák
		Číslo zakázky:	PR/16/823
		Stupeň:	DPS
Investor:	Obec Středokluky, Lidická 61, 252 68 Středokluky	Měřítko:	1:50
Místo:	č.parc. 99	Datum:	srpen 2016
NÁSTAVBA ZŠ STŘEDOKLUKY			
Část:	D.1.4.1 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ELEKTRO	Č. výkresu: / Č. kopie:	
Výkres:	ROZVOD ZÁSUIEK	D.1.4.1.3	