



LEGENDA:

- TOPNÁ VODA - 70°C - VÝSTUPNÍ
 - TOPNÁ VODA - 55°C - VRATNÁ
 - NOVÁ OTOPNÁ TĚLESA V PROVEDENÍ VK
 - Otopná tělesa budou připevněna přípojkou zasekanou v drážce ve stěně
- PŘEDPOKLAD

POZNÁMKA:

Před započítáním prací budou ověřeny rozměry a stav stavebních konstrukcí, technické části a technická zařízení instalovaná v objektu. Podkladem pro zpracování projektu byla dokumentace: "Rekonstrukce vytápění" - Ing. Zdeněk Pešek (10/2008).

 RYBÁŘ stavební s.r.o. projekční atelier, stavby na klíč nám. Míru 50, 276 01 Mělník, tel. 315 622913 info@rybar-melnik.cz, www.rybar-melnik.cz		Zodp. projektant:	Ing. Jaroslav Rybář
		Projektant:	Gabriela Korčáková
		Číslo zakázky:	PR/16/823
		Stupeň:	DPS
Investor: Obec Sředokluky, Lidická 61, 252 68 Sředokluky		Měřítko:	1:50
Místo: Sředokluky, ul. Školská čp. 82		Datum:	listopad 2016
		Revize:	-----
NÁSTAVBA ZŠ STŘEDOKLUKY			
Část:	D.1.4.2 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ÚT	Č. výkresu: / Č. kopie:	
Výkres:	VYTÁPĚNÍ - SCHEMA	D.1.4.2.2	