

23.10.2015

## Vyjádření zástupce společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Souhlasím s projektovou dokumentací na akci "Chodník pro pěší – železniční přejezd – Nové Středokluky" pro stavební řízení, zaslanou dne 23.10.2015.

Upozorňuji, že dopravní značky se nesmí umístit méně jak 50cm od vedení SEK.

Dle zákona 183/2006sb. §153 požaduji před zahájením výkopových prací provést vytyčení SEK. Seznam firem pro vytyčení je součástí vyjádření o existenci elektronických komunikací.

Požaduji dodržení platných norem a podmínek uvedených ve vyjádření o existenci elektronických komunikací č.j. 660969/15.

Zahájení prací oznamte na níže uvedený mail

Jakub Vojta  
► Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
specialista pro ochranu sítě  
Olšanská 6/2681  
130 00 Praha 3  
m: +420 606757174  
[jakub.vojta@cetin.cz](mailto:jakub.vojta@cetin.cz)

