



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Praha venkov - ZÁPAD
Dopravní inspektorát



Č. j. KRPS-364018-1/ČJ-2015-011606-KI

Praha 11.11.2015

Počet stran: 2

Projekce dopravní Filip s.r.o.
k rukám Ing. Milana Tesaře
ŠVERMOVA 1338
413 01 ROUDNICE NAD LABEM

Stanovisko k akci: "Nové Středokluky, chodník pro pěší - žel. přejezd", okr. Praha- západ
K č.j.15-072

Policie České republiky, dopravní inspektorát Praha venkov-ZÁPAD jako příslušný orgán policie podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, posoudil projektovou dokumentaci na výše uvedenou akci a zaujímá následující stanovisko:

s o u h l a s í m e

s výstavbou ve výše uvedené lokalitě při dodržení následujících podmínek:

- přechodové místo přes železniční trať bude vedeno kolmo k ose železničních kolejí,
- při výstavbě chodníků je nezbytné dodržet ustanovení § 4 odst. 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb. zejména to, že konce chodníků musí být vybaveny tzv. varovnými a sign. pásy pro nevidomé, snížené nášlapné hrany obrub a další,
- umístění dopravního značení bude provedeno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích ČSN EN 12899-1 a TP 65 „Zásady pro dopravní značení“,
- osazení místní úpravy na pozemní komunikaci bude v souladu s § 78 zák. č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o provozu na pozemních komunikacích,
- jestliže by stavbou došlo k omezení silničního provozu na pozemních komunikacích, požadujeme v dostatečném předstihu před zahájením prací předložení dopravně inženýrských opatření k odsouhlasení,

Zborovská 13
15000 Praha 5

www.policie.cz

Tel.: 974882250
Fax: 974882509
Email: poz.di@pcr.cz
ID DS: 2dtai5u

- při znečištění komunikace vozidly stavby je nutné v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu.

Konstrukce nových zpevněných ploch pozemních komunikací a chodníků musí po uvedené akci svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat výše uvedeným požadavkům bezpečného užívání staveb, bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Musí též splňovat požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky.

Policie ČR, DI Praha venkov-ZÁPAD si vyhrazuje právo toto stanovisko změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu, nebo důležitý veřejný zájem. Proti tomuto vyjádření nejsou přípustné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

Předloženou dokumentaci si ponecháváme.

Při dalším jednání prosím uvádějte čísla jednací předchozích stanovisek, název a IČO Vaší firmy.

Zpracovat por. Jan Plešák
komisař
974 882 253

npor. Mgr. Radek Syrovátka
vedoucí DI Praha venkov - ZÁPAD