

**Protokol o určení vnějších vlivů**  
vypracovaný odbornou komisí

**Datum:**

**Název akce:**

**Složení komise:**

předseda (hlavní projektant)

členové (projektant elektro)

**Název objektu:**

**Podklady použité pro vypracování protokolu:**

**Přílohy:**

**Popis objektu:**

jedná se o zařízení veřejného osvětlení

**Rozhodnutí:**

vnější vlivy byly stanoveny dle ČSN 33 2000-5-51 edice 3.

**Zdůvodnění:**

vnější vlivy byly stanoveny z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu

**Popis s určením vnějších vlivů:**

ROZVÁDĚČE VO, TRASY KABELŮ, STOŽÁRY VO + SVÍTIDLA  
- prostory nebezpečné: AB8, AE4, AN3, AQ3, AR3, AS3, BC2

Ochrana před úrazem el. proudem je dle ČSN 33 2000-4-41 edice 2.  
zajištěna ochranou základní a doplňkovou.

V Pardubicích dne

Předseda komise: