



KUBÍČEK

**DMYCHADLA
ROOTS BLOWERS**

SERVISNÍ KNIHA

soustrojí dmyhadla KUBÍČEK

www.kubicekvhs.cz

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

Výrobce KUBÍČEK VHS, s.r.o., Maršíkovská 615, 788 15 Velké Losiny CZ,
tel/fax +420 583 364 111 / 119
Výrobek Soustrojí dmyhadla
Typ 3D28B-080K
Číslo zakázky 41449.4
Soustrojí dmyhadla v.č. 2373462
Dmyhadlo v.č. 2365319
Elektromotor v.č. UD2002/2235506-001-003
Pojišťovací ventil v.č. 2186377/38
Datum prodeje (expedice) 17.3.2020

objemový průtok na sání Q	3,6	m^3/min
pracovní režim	přetlak	-
tlaková difference $\Delta p / \Delta p_{max}$	60	90 kPa
otáčky dmyhadla n_2 / n_{2max}	3576	4200 /min
příkon dmyhadla P_2 / P_{2max}	5,27	9,3 kW
typ elektromotoru	1LE1003-1CA13-4AB4-Z (IE3, FM)	-
výkon elektromotoru P_1	7,5	kW
otáčky elektromotoru n_1	2950	/min
rozsah regulace frekvenčního měniče	-	Hz
výstupní teplota t_2 (vstupní 20°C)	90	°C
emisní hladina akust. tlaku L_p (A)	70	dB
Ø řemenic $D_1 - D_{mot} / D_2 - D_{dm}$	160-38 / 132-28	mm
počet drážek, řemenů/ typ řemenů	2 x XPZ 1212 Lw	-
průhyb/ síla/ frekvence (nový)	7,52 mm/ 17-18 N/ 81-84 Hz	-
průhyb/ síla/ frekvence (použitý)	7,52 mm/ 15-16 N/ 75-78 Hz	-
filtr sání (kód)	53915	-
typ pojišťovacího ventilu	PVC50	-
nastavení pojišťovacího ventilu D_p	65	kPa
hmotnost	232	kg
Povolená pracovní teplota v okolí soustrojí dmyhadla	od -20 do +40	°C
druh oleje	Dynamic PRIMA SAE 5W/40	-

Pozn. Uvedená specifikace zakázky obsahuje referenční hodnoty

Technickou kontrolu provedl:

26.2.2020

Majer T.

Uvedeno do provozu:

(jméno servisního pracovníka)

Datum:

Firma:

Razítko a podpis:

Pozn. Vyplní odborný pracovník výrobní firmy nebo oprávněné firmy, který zařízení uvedl do provozu

Záznamy o údržbě a opravách

výměna olejové náplně po prvních 500 hod. provozu	datum	provedl	poznámka

[illegible]

[illegible]

Záznamy o servisním zásahu

[illegible]

[illegible]

Důležité kontakty

Výrobce: Kubíček VHS s.r.o. Maršíkovská 615, 788 15 Velké Losiny, CZ Tel./fax.: 583 364 111 e-mail: servis@kubicekvhs.cz www.kubicekvhs.cz	Servisní organizace:
--	-----------------------------

