




**DMYCHADLA  
ROOTS BLOWERS**



2L - 1703

3ks 11kW  
1ks 7,5kW

## DODACÍ LIST

ČÍSLO

**DOD/20/00217**

### DÍLNĚNÁŘUČE

**KUBÍČEK VHS, s.r.o.**

Maršíkovská 615, 788 15 Velké Losiny, Czech Republic

IČ: 26808919 DIČ: CZ26808919

Výpis z OR, vedeného KS v Ostravě oddíl C, vložka 25601

Tel.: +420583364111 Fax: +420583364119

E-mail: info@kubicekvhs.cz

Internet: www.kubicekvhs.cz

### ODBĚRATEL:

**AQUA-STYL spol. s.r.o.**

**U cihelny 438/6**

**796 07 Prostějov - Držovice**

**Česká republika**

Tel.: +582 365 076-8 Fax: +582 365 079

IČ: 16367758 DIČ: CZ16367758

DATUM VYSTAVENÍ	ZAKÁZKA	ZPŮSOB DOPRAVY:	SOUVISEJÍCÍ DOKLADY
18.3.2020	041449	Odvoz zákazníků	OBJP/20/41449

#### POZNÁMKA

Obj.: VO-2020-01-000033, ČOV Středokluky - soustrojí dmychadel

Pol.číslo POLOŽKA	MNOŽSTVÍ MJ	CEL.SAZEBNÍK
-------------------	-------------	--------------

#### 1. Soustrojí 3D28C-080K K0830-1\_00C-00VK

1,0 ks

##### PARAMETRY SOUSTROJÍ

t1= 20°C

Regulace: 29 - 50 Hz

Q= 2,27 - 5,45 m3/min = 136,2 - 327 m3/hod

dp= 60 kPa

n2= 2077 - 3582 ot/min

P2= 4,44 - 7,84 kW

t2 = 118 - 90 °C

Lp(A)= 66 - 72 dB s protihlukovým krytem

Hmotnost soustrojí ( včetně elektromotoru ) = 261 kg

Elektromotor

1LE1003-1DA23-4AB4-Z, PTC, IE3 v.č.UD2001/2202801-001-004

P1= 11 kW

n1= 1714 - 2955 ot/min

Záruka 24 měsíců od dodání. Dokumentace: CZ

v.č.2373000

Klíč: 54138

#### 2. Soustrojí 3D28C-080K K0830-1\_00C-00VK

1,0 ks

##### PARAMETRY SOUSTROJÍ

t1= 20°C

Regulace: 29 - 50 Hz

Q= 2,27 - 5,45 m3/min = 136,2 - 327 m3/hod

dp= 60 kPa

n2= 2077 - 3582 ot/min

P2= 4,44 - 7,84 kW

t2 = 118 - 90 °C

Lp(A)= 66 - 72 dB s protihlukovým krytem

Hmotnost soustrojí ( včetně elektromotoru ) = 261 kg

Elektromotor

1LE1003-1DA23-4AB4-Z, PTC, IE3, v.č.UD2002/2236716-001-003

P1= 11 kW

n1= 1714 - 2955 ot/min

Záruka 24 měsíců od dodání. Dokumentace: CZ

v.č.2373154

Klíč: 54138

#### 3. Soustrojí 3D28C-080K K0830-1\_00C-00VK

1,0 ks

DATUM VYSTAVENÍ <b>18.3.2020</b>	ZAKÁZKA <b>041449</b>	ZPŮSOB DOPRAVY: <b>Odvoz zákazníků</b>	SOUVISEJÍCÍ DOKLADY <b>OBJP/20/41449</b>
POZNÁMKA <b>Obj.: VO-2020-01-000033, ČOV Středokluky - soustrojí dmychadel</b>			
Pol.číslo POLOŽKA	MNOŽSTVÍ MJ		CEL.SA ZEBNÍK

#### PARAMETRY SOUSTROJÍ

t1= 20°C  
 Regulace: 29 - 50 Hz  
 Q= 2,27 - 5,45 m3/min = 136,2 - 327 m3/hod  
 dp= 60 kPa  
 n2= 2077 - 3582 ot/min  
 P2= 4,44 - 7,84 kW  
 t2 = 118 - 90 °C  
 Lp(A)= 66 - 72 dB s protihlukovým krytem  
 Hmotnost soustrojí ( včetně elektromotoru ) = 261 kg  
 Elektromotor  
 1LE1003-1DA23-4AB4-Z, PTC, IE3,v.č.UD2001/2202801-001-002  
 P1= 11 kW  
 n1= 1714 - 2955 ot/min  
 Záruka 24 měsíců od dodání. Dokumentace: CZ  
 v.č.2373308  
 Klíč: 54138

**4. Soustrojí 3D28B-080K K0830-1\_00B-00VK 1,0 ks**

PARAMETRY DMYCHADLA:  
 Q= 3,6 m3/min = 216 m3/hod  
 dp= 60 kPa  
 n2= 3576 ot/min  
 P2= 5,27 kW  
 t2= 90 °C  
 Lp(A)= 70 dB s protihlukovým krytem  
 hmotnost= 232 kg včetně elektromotoru s protihlukovým krytem  
 PARAMETRY ELEKTROMOTORU:  
 1LE1003-1CA13-4AB4-Z, PTC, IE3,v.č.UD2002/2235506-001-003  
 P1= 7,5 kW  
 n1= 2950 ot/min

ZÁRUKA - 24 MĚSÍČŮ od dodání. Dokumentace: CZ  
 v.č.2373462  
 Klíč: 54137

**5. Rám pro instalaci nad sebou 3D28ABC-080K K0830-1\_50-00-VK,PK 1,0 ks**

Pro soustrojí v krytu  
 Klíč: 54466

PŘEDAL	PŘEVZAL
 <b>KUBÍČEK</b> DMYCHADLA ROOTS BLOWERS	KUBÍČEK VHS, s.r.o. (8) Masárikova 615 788 15 Velké Losiny, CZ IČ: 26808919 DIČ: CZ26808919

tel.: +420 583 364 145 | e-mail: info@kubicekvhs.cz

VYSTAVIL: Izabela Hegnerová, Tel.: +420583364145, Fax: +420583364119, E-mail: izabela.hegnerova@kubicekvhs.cz

PLEASE CONFIRM THIS DELIVERY NOTE AND POST IT BACK TO US. THANK YOU!

POTVRZENÝ DODACÍ LIST PROSÍM ZAŠLETE ZPĚT NA NAŠI ADRESU. DĚKUJEME

Zařízení bylo dodáno včetně technické dokumentace.

Obaly jsou nevratné a jsou zpoplatněny u EKO-KOM, a.s. klientské č. EK-F00040369