

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Výrobce                  | KUBÍČEK VHS, s.r.o., Maršíkovská 615, 788 15 Velké Losiny CZ, |
| tel/fax                  | +420 583 364 111 / 119  |
| Výrobek                  | Soustrojí dmyhadla  |
| Typ                      | 3D28C-080K  |
| Číslo zakázky            | 41449.2   |
| Soustrojí dmyhadla v.č.  | 2373154   |
| Dmyhadlo v.č.            | 2364217   |
| Elektromotor v.č.        | UD2002/2236716-001-003  |
| Pojišťovací ventil v.č.  | 2186337/40  |
| Datum prodeje (expedice) | 17.3.2020   |

|  |                                |           |      |
|--|--------------------------------|-----------|------|
| objemový průtok na sání $Q$                          | 2,27-5,45                      | $m^3/min$ |      |
| pracovní režim                                       | přetlak                        | -         |      |
| tlaková diference $\Delta p / \Delta p_{max}$        | 60                             | 70        | kPa  |
| otáčky dmyhadla $n_2 / n_{2max}$                     | 2077-3582                      | 4200      | /min |
| příkon dmyhadla $P_2 / P_{2max}$                     | 4,44-7,84                      | 11        | kW   |
| typ elektromotoru                                    | 1LE1003-1DA23-4AB4-Z (IE3, FM) |           | -    |
| výkon elektromotoru $P_1$                            | 11                             | kW        |      |
| otáčky elektromotoru $n_1$                           | 1714-2955                      | /min      |      |
| rozsah regulace frekvenčního měniče                  | 29-50                          | Hz        |      |
| výstupní teplota $t_2$ (vstupní 20°C)                | 118-90                         | °C        |      |
| emisní hladina akust. tlaku $L_p$ (A)                | 66-72                          | dB        |      |
| Ø řemenic $D_1 - D_{mot} / D_2 - D_{dm}$             | 180-42 / 150-28                | mm        |      |
| počet drážek, řemenů/ typ řemenů                     | 2 x XPZ 1262 Lw                | -         |      |
| průhyb/ síla/ frekvence (nový)                       | 7,42 mm/ 22-23 N/ 93-97 Hz     | -         |      |
| průhyb/ síla/ frekvence (použitý)                    | 7,42 mm/ 19-20 N/ 86-90 Hz     | -         |      |
| filtr sání (kód)                                     | 53915                          | -         |      |
| typ pojišťovacího ventilu                            | PVC50                          | -         |      |
| nastavení pojišťovacího ventilu $D_p$                | 65                             | kPa       |      |
| hmotnost   | 261                            | kg        |      |
| Povolená pracovní teplota v okolí soustrojí dmyhadla | od -20 do +40                  | °C        |      |
| druh oleje   | Dynamic PRIMA SAE 5W/40        | -         |      |

Pozn. Uvedená specifikace zakázky obsahuje referenční hodnoty

Technickou kontrolu provedl:

17.3.2020

Majer T.

**Uvedeno do provozu:**

(jméno servisního pracovníka)

Datum:

Firma:

Razítko a podpis:

Pozn. Vyplní odborný pracovník výrobní firmy nebo oprávněné firmy, který zařízení uvedl do provozu