


Übersicht Anschlüsse / connection table/ Tab. připojení						
Bez./Item	popis	Description	Material	Typ	Type	velikost/Size
A	Sání	suction connection	PVC-U	had.koncovka	pressure hose nozzle	DN10
B	Výtlač	pressure connection	PVC-U	had.koncovka	pressure hose nozzle	DN10
C	Přepad od MFV	relief connection	PVC-U	had.koncovka	pressure hose nozzle	DN10
D	proplach	flushing connection	/	gardena	gardena	/
E	výpust ze zách.vany	relief connection	PVC-U	had.koncovka	pressure hose nozzle	DN20



NP 1087578

1 Ks

11	1	Svorkovnice PMCS	Terminal box PMCS	/
10	1	vstří.ventil G 3/4 - DN10 PC1	Injection valve G 3/4 - DN10 PC1	809460
9	1	Termostat 0 - 40°C IP 54 - TM 101	Thermostat 0 - 40°C IP 54 - TM 101	1048473
8	1	el.topení s integ. termos. LH3002-AL 230V/500W AC	electric heating w.term. LH3002-AL 230V/500W AC	1048518
7	1	Filtr 305 DN15 PVC-U EPDM 0.5mm	Strainer 305 DN15 PVC-U EPDM 0.5mm	1047154
6	1	Kulový kohout 546 d25 DN20 PVC-U EPDM	Ball valve 546 d25 DN20 PVC-U EPDM	1024540
5	1	Kulový kohout 546 d20 DN15 PVC-U EPDM	Ball valve 546 d20 DN15 PVC-U EPDM	1024539
4	5	Kulový kohout 546 d16 DN10 PVC-U EPDM	Ball valve 546 d16 DN10 PVC-U EPDM	1024538
3	2	MFV-DK Gr. I 1.5/16bar PV	MFV-DK Gr. I 1.5/16bar PV	792011
2	2	GMXa1604PPE2	GMXa1604PPE2	GMXa
1	1	Dávkovací kabinet PE 1088x1000x488	Mounting panel PE 1088x1000x488	/
Pos./Poz.	st/pc/ks	Bezeichnung	Description	Teile-Nr.

Project number: PMSY – 6020800337					Tolerances: DIN ISO 2768v			Status: For approval			Part-nr: *		
								Material: PVC-U/EPDM		Weight: * kg		Scale: 1:12	
07						Date	Name		Dávkovací stanice Fe2(SO4)3				
06					Drawn	24.04.2020	otrhlík						
05					Check.	24.04.2020	Kotora						
04													
03													
02					ProMinent® Systems			6020800337_0050_0_A00x00					Sheet 1/1
01					Fügenerova 567, 33601 Blovice, CZ								
00	New drawing	24.04.2020	otrhlík	Kotora									
Rev.	Modification	Date	Name	Check.				Solid Edge drawing		6020800337_0050_A00x00.dft			