


Legenda:

- nové kabelové vedení AYKY 3x240+70
- nové kabelové vedení AYKY 3x240+70 uložené v kabel. chrániči koruflex 110
- nové kabelové vedení AYKY 3x120+70
- nové kabelové vedení AYKY 3x120+70 uložené v kabel. chrániči koruflex 110
- stávající kabelové vedení NN 0,4kV
- stávající nadzemní vedení NN 0,4kV
- nová / stávající pojistková skříň el. zařízení
- nová / stávající rozpojovací skříň el. zařízení
- orientačně projektovaná/stávající kabelové vedení HDV
- projektovaná PD IV-12-6032681



Stavba navazuje na související a podmiňující stavbu IV-12-6032681
 kontakt na projekt : Martin Drastil - 777 801 804, ELRON Všeradice s.r.o.

Tato PD řeší pouze nové distribuční rozvody kabelů NN včetně nových skříní typu SS100, SS200 a SS300. Před započatím prací budou určeny výšky definitivního terénu. Stavbu a samotné umístění nového zařízení je nutné koordinovat spolu majitel pozemků

Délka trasy nového kab. vedení NN :
 AYKY 3x240+120 - 345 metrů
 AYKY 3x120+70 - 134 metrů
 HDV - 197 metrů

Číslo evidenčního celku: NN 302178-0001 [69943]
 k.ú. Středokluky (okres Praha - západ) ; 757381

Soustava: NN - 3PEN 50 Hz 400 V / TN - C
 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí :
 DLE PNE 33 0000-1 : NN - ČL 3.3.25 -
 automatickým odpojením od zdroje v sítích TN
 Vnější vlivy dle PNE 33 0000-2: AAB, ABB, AD4,
 AF2, AN3, A03 PROSTOR VI. - NEBEZPEČNÝ

UNISERVIS HAŠEK S.R.O.		uniServis	
Na Pěšce 19, 273 41, Kamená Závada			
Projevy Blatná - Hrást, Truhlářství 798, 273 61 Blatná			
VÝKONOVATEL:	Stavění Ladislav	PROJEKTOVATEL:	Ing. Martin Drastil
NAZEV STAVBY:	PZ Středokluky, ul. Starý vrch 187-2NN	STAVBA:	ELRON
NAZEV VÝKRESU:	Situace vedení NN - Montáž část 2	SEŠITOVNO:	A3 1:200
INVESTOR:	ČEZ Distribuce, s.a.	ČÍSLO STAVBY:	IV-12-6032681
		ČÍSLO VÝKRESU:	0003.0.2