



Legenda:

- nové kabelové vedení AYKY 3x240+70
- nové kabelové vedení AYKY 3x240+70 uložené v kabel. chrániče korulflex 110
- nové kabelové vedení AYKY 3x120+70
- nové kabelové vedení AYKY 3x120+70 uložené v kabel. chrániče korulflex 110
- stávající kabelové vedení NN 0,4kV
- stávající nadzemní vedení NN 0,4kV
- nová / stávající pojistková skříň el. zařízení
- nová / stávající rozpojovací skříň el. zařízení
- orientačně projektované/stávající kabelové vedení HDV
- projektované PD IV-12-6032681

Stavba navazuje na související a podmiňující stavbu IV-12-6032681
 kontakt na projekt : Martin Draštil - 777 801 804, ELRON Všeradice s.r.o.

Tato PD řeší pouze nové distribuční rozvody kabelů NN včetně nových skříní typu SS100, SS200 a SS300. Před započítím prací budou určeny výšky definitivního terénu. Stavbu a samotné umístění nového zařízení je nutné koordinovat spolu majitel pozemků

Soustava: NN - 3PEN 50 Hz 400 V / TN - C
 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí : DLE PNE 33 0000-1 : NN - ČL 3.3.2.5 - automatickým odpojením od zdroje v sítích TN
 Vnější vlivy dle PNE 33 0000-2:AAB,ABB,AD4, AF2, AN3, A03 PROSTOR VI. - NEBEZPEČNÝ

Délka trasy nového kab. vedení NN :
 AYKY 3x240+120 - 345 metrů
 AYKY 3x120+70 - 134 metrů
 HDV - 197 metrů

Číslo evidenčního celku: NN 302178-0001 [69943]
 k.ú. Středokluky (okres Praha - západ) ; 757381

UNISERVIS HAĚEK S.R.O.		
Na Plešce 10, 272 01, Krasná Světlice		
PROJEKTOVANÁ ORGANIZACE	Stavbuřad - Blatná, Topolčany 198, 373 01 Blatná	
PROJEKTOVANÝ PROJEKTANT	Ing. Martin Draštil	DATUM: 11/2023
NAZEV STAVBY:	PZ Středokluky, ul. Starý vrch 187-4NN	STUPŇ: DSP
NAZEV VÝKRESU:	Situace nového NN - Monžák část 1	ŠKÍCÍ: AS 1/2024
INVESTOR:	ČEZ Distribuce, a.s.	ČÍSLO STAVBY: IV-12-6032681
		ČÍSLO VÝKRESU: 3034.1