



LEGENDA:

- - - - - NOVÝ KABEL AYKY 3x240+120mm² - DÉLKA TRASY 395m
- - - - - NOVÝ KABEL HDV - CYKY 4x10mm²
- PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ
- ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ
- ⏏ UZEMNĚNÍ
- ER ELEKTROMEROVÝ ROZVADĚČ
- TS STÁVAJÍCÍ TRAFOSTANICE
- STÁVAJÍCÍ VOLNÉ VEDENÍ VN

Napětová soustava NN - 3+ PEN STŘ. 50Hz TN - C 400 / 230V
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM AUTOMATICKÝM
 ODPOJENÍM OD ZDROJE POUŽITÍM NADProudových ochranných
 přístrojů v sítích TN-C dle PNE 33 0000 - 1 5v. ČL. 3.3.3.2 STÁVAJÍCÍ
 ZAŘÍZENÍ JSOU SOUČÁSTÍ DOKLADOVÉ ČÁSTI TĚTO PD, JSOU
 ZAKRESLENA POUZE ORIENTAČNĚ. VYTÝČIT JEJICH SPRÁVCI!

Projektant Václav Kronych	Kreslil Václav Kronych	Schválil: Václav Kronych	ES PROJEKT s.r.o. Školní 2641, 440 01 Louny IČ: 60281766, Tel. 605 262 092 vaclav.kronych@seznam.cz	
Investor: ČEZ Distribuce, a.s.			Zakázka číslo:	
Stavba: PZ - Středokluky, ul. Kladenská 2 - kNN			Datum:	05/2024
			Stupeň PD:	ÚS
SITUACE STAVBY - ZMĚNA 3 - umístění rozp.skříňe SJZ:R11 před ppč.st.116, příp.skříňe SJZ:56 do zdi ppč.st.43 -44, SJZ:148 1m vedle plotu u ppč.145 a SJZ:3 do zdi domu			IV-12-6034425	
			Měřítko: 1:500	Číslo výkresu: Z3